

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

Produkt: Beschichtungsaufbau: Induline SW 900
Induline GW 201
Induline DW 601
Induline DW 601
Auftragsmenge gemäß Herstellervorschrift

Auftraggeber: Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen

Auftrag: Prüfung der Beständigkeit von Außenanstrichen bei natürlicher Bewitterung

Prüfmethode: Natürliche Bewitterung gemäß EN 927-3 für 12 Monate

Prüfbericht: 265001

Prüfergebnis:


Bewertung der Witterungsbeständigkeit	
gemäß EN 927-2	gemäß VFF-Merkblatt HO.03
geeignet für maßhaltige Bauteile	geeignet für Holzfenster und Türen

Dresden, 17.07.2006



Leiter des Prüflaboratoriums





verantwortlicher Bearbeiter